



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, 119034, ул. Пречистенка, дом 22/2, стр. 1, тел. 8(495)637-22-22, gu_moscov@mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по Новомосковскому и Троицкому АО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Москва, г. Троицк, пл. им. академика Л.Ф. Верещагина, д.1, тел. 8(495)840-99-70, nitao2@gpn.moscow

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 110/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение Начальная школа - детский сад Доверие

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

сполнение распоряжения № 110 от «4» апреля 2016 г. главного государственного инспектора города (района) Москвы по пожарному надзору – начальника 2 РОНПР УНиТАО Главного управления МЧС России по г. Москве Талызина А.В., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «25» апреля 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «25» апреля 2016 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Негосударственное общеобразовательное частное учреждение Начальная школа - детский сад Доверие, фактически осуществляющего деятельность по адресу (ам): г. Москва, поселение Первомайское, д. Горчаково, ул. Светлая, д. 8

проверку проводил(а): Государственный инспектор города (района) Москвы по пожарному надзору – Инспектор 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНиТАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Смык Александр Александрович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

совместно с: директором Тирских Оксаной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Дверь электрощитовой выполнена с пределом огнестойкости менее 0,6 часа.	ФЗ-184 ст. 46; ФЗ-123 ст. 54; СНиП 2.08.02-89* п. 1.82	12.04.2017	
2	на дверях помещений складского и производственного назначения отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной	Правила противопожарного режима в РФ п.20	12.04.2017	

	опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для производственных и складских помещений не представлен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009			
3	не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре)	Правила противопожарного режима в РФ п.61	12.04.2017	
4	в рамках реализации мер пожарной безопасности в отношении объекта защиты не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности	ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	12.04.2017	
5	Не все двери в лестничных клетках оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах.	п. 6.18* СНИП 21-01-97*, ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»	12.04.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города (района) Москвы по пожарному надзору – Инспектор 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНиТАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Смык А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» апреля 2016г.

Предписание для исполнения получило:

(подпись)

«25» апреля 2016г.

Директор Тирских О.П.

(должность, фамилия, инициалы)

